



Ф

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО»

Рабфаковская ул., д.2/1, г. Иваново, 153021
тел. 41-60-03, факс 38-45-41, e-mail: igte@igte.ru
ОКПО10719413, ОГРН 1143702016006, ИНН/КПП3702733438/370201001

13.02.2019 № 08-03-671

На № 21-21-170 от 11.02.2019

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города
Иванова

Начальнику УЖКХ
Администрации г. Иваново
Д.А. Растатурову

пл. Революции, д.6,
г. Иваново, 153 000

«О предоставлении информации»

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Настоящим письмом направляем Вам предложения для актуализации схемы теплоснабжения г. Иваново:

1. Привести схему теплоснабжения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 03.04.2018) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".
2. Требуется актуализация информации по приросту площади строительных фондов, соответственно, уточнению перспективных тепловых нагрузок, балансов мощностей (Раздел 2 Обосновывающих материалов).
3. ОАО «ИвГТЭ» заменить по тексту на АО «ИвГТЭ».
4. Мероприятия по модернизации и оптимизации на ближайшую перспективу (2019-2020 гг.), находящиеся в компетенции АО «ИвГТЭ», необходимо привести в соответствие с действующей утвержденной инвестиционной программой Общества на 2018-2020 годы (состав и наименование мероприятий, срок реализации, величина запланированных расходов).
5. В таблице 5.16 обозначено мероприятие по техническому перевооружению котельной ООО «ТДЛ-Энерго» стоимостью 40 млн. рублей. АО «ИвГТЭ» настаивает на исключении данного мероприятия из схемы теплоснабжения путем замены его на мероприятие «Переключение теплоснабжения потребителей котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на тепловые сети котельной №35 АО «ИвГТЭ».
6. По мероприятиям, направленным на оптимизацию фактической схемы теплоснабжения путем укрупнения источников теплоснабжения, необходимо выполнить вариантные теплогидравлические расчеты и выкладки из них вставить в обосновывающие материалы, тем самым подтвердить корректность представленных в схеме теплоснабжения выводов.
7. Необходимость технического перевооружения оборудования ПАО «Г плюс» в схеме теплоснабжения ничем не подтверждена, при этом предлагаемые капитальные вложения только по тепловым сетям составляют более 1 млрд. рублей.

8. Рассмотреть необходимость оптимизации фактической схемы теплоснабжения в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР МВД России путем укрупнения последнего источника теплоснабжения и его модернизации.

Генеральный директор



А.А. Мягков