

Инф. N. подл.	
Подпись и дата	
Взам. инф. N	

Поз.	Наименоваие и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружное освещение							
1	Опора концевая (анкерная) железобетонная				шт.	2		
1.1	стойка ж/б	СВ-110			шт.	4		
1.2	кронштейн	У4			шт.	2		
1.3	заземляющий проводник	ЗП6			м	2		
1.4	металлическая лента 20x0,7x1000мм	F207			шт.	4		
1.5	бугель	NB20			шт.	4		
1.6	кронштейн анкерный	CS10,3			шт.	2		
1.7	натяжной зажим	PA1500			шт.	4		
1.8	зажим для ЗП6	P72			шт.	2		
1.9	плашечный зажим	CD35			шт.	4		
1.10	стяжной хомут	E778			шт.	4		
2	Опора промежуточная железобетонная				шт.	14		
2.1	стойка ж/б	СВ-110			шт.	19		
2.2	заземляющий проводник	ЗП6			м	13		
2.3	металлическая лента 20x0,7x1000мм	F207			шт.	38		
2.4	скрепа	NC20			шт.	38		
2.5	комплект промежуточной подвески	ES1500E			шт.	19		
2.6	зажим для ЗП6	P72			шт.	19		
2.7	плашечный зажим	CD35			шт.	19		
2.8	стяжной хомут	E778			шт.	38		

						Услуга/27.07.2010-ЭС				
						г.Иваново ул.Гаражная				
Изм.	Кол.	Лист	док	Подпись	Дата					
ГИП		Кочетков				Капитальный ремонт линии наружного освещения по улице Гаражная (на участке от пер. Гаражный до ул. Ярмарочной; от ул. Ярмарочной до ул. Красных Зорь)		Стадия	Лист	Листов
Исполнит.		Троицкий						Р	1	3
						Спецификация оборудования, изделий и материалов.		ООО "МастерЛайт" г. Иваново		