

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ "ЭОН"

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные.	
2	План наружной сети.	
3	Заземляющее устройство Rз<30 Ом.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Ссылочные документы	
ПУЭ-7	Правила устройства электроустановок	
СП 52.13330.2011	Естественное и искусственное освещение	
ГОСТ 28249-93(2003)	Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1000 В.	
ГОСТ 30323-95(2004)	Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия токов короткого замыкания	
26.0008	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО "Сикам"	
24.0067	Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с самонесущим изолированным проводом по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ).	
21.0003	Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛИ-0,4 кВ на существующих железобетонных опорах ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами	
21.0112	Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ105 и СВ 110.	
3.407.1-136 выпуск 4	Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ "Материалы для проектирования креплений опор в грунте".	
Арх. №9.0914	Разработка железобетонных опор ВЛ-0,38 кВ с изолированными проводами.	
3.407-150	Заземляющие устройства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6-10; 20-35 кВ.	
5.407-146	Узлы и детали соединений заземляющих проводников на опорах ВЛ 0,38-35 кВ.	

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Прилагаемые документы	
МК №887	Спецификация оборудования	

ВЕДОМОСТЬ ОПОР

№	Наименование опор	Опора		Стойка		Плита		Номера
		Тип	№ черт.	Тип	шт.	Тип	шт.	по плану
1	Переходная анкерная (концевая) опора (сущ.)	ПА25	тип.пр. 26.0008 21.0003	СВ110-3,5	2	П-3и	2	1
2	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008 21.0003	СВ110-3,5	1	-	-	2
3	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008 21.0003	СВ110-3,5	1	-	-	3
4	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008 21.0003	СВ110-3,5	1	-	-	4
5	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008 21.0003	СВ110-3,5	1	-	-	5
6	Угловая промежуточная опора (сущ.)	УП3	тип.пр. 26.0008 21.0003	СВ110-3,5	2	-	-	6
7	Переходная анкерная (концевая) опора (проект.)	ПА25	тип.пр. 26.0008 21.0003	СВ110-3,5	2	П-3и	2	7

						МК №887 от 27.08.2012г.				
						Заказчик: Управление благоустройства Администрации города Иванова				
						Капитальный ремонт линии наружного освещения по ул.Типографской на участке от 2й до 4й Газетной ул.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Михалев				Наружное освещение		Р	1	3
Пров.		Кривов А.								
Т.контр.		Кривов А.				Общие данные.		ООО "АктивПроект"		
Н.контр.		Красильников								