



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

153034, г.Иваново, ул. Смирнова, 78 Тел.: (4932) 32-93-84, факс: (4932) 41-44-94, E-mail: [ivges@ivges.ru](mailto:ivges@ivges.ru)

ИНН 3702607899, КПП 370201001, ОКПО 05071559, ОГРН 1103702002030

расчетный счет № 40702810701600000187 ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва, БИК 044525219,  
к/счет № 30101810500000000219

« 28 » 05 20 13 г. № 2.16/131

Начальнику управления  
капитального строительства  
Администрации г. Иванова  
Уёмовой О.Ф.

### Технические условия на проектирование и строительство линии наружного освещения по ул. 2я Нарвская

1. Разработать проект на строительство линии наружного освещения по ул. 2я Нарвская. Проект согласовать с заинтересованными организациями. Согласованный проект предоставить на согласование в службу городского освещения ОАО «Ивгорэлектросеть».

2. Электроснабжение линии н.о. выполнить от ПВ-342 (ул. 1я Нарвская), для чего необходимо:

а) заменить ПВ-342 на новый типовой серии И710-1Р-54 с применением эл. счетчика электронного типа марки «Меркурий-230»;

б) из ПВ-342 по ул. 1я Нарвская выполнить вывод по существующим опорам СВ-110 проводом СИП2А 3х35+1х54,6+2х16 до ул. 1я Ростовская. Опоры, не соответствующие ПУЭ, ПТЭ заменить на опоры СВ-110.

в) из ячейки 0,4кВ ТП-342 до ПВ-342 проложить провод СИП2А 3х35+1х54,6.

3. По ул. 1я Ростовская от ул. 1я Нарвская до ул. 2я Нарвская построить линию н.о. опорами марки СВ-110, проводом СИП2А 3х35+1х54,6+2х16, светильники ЖКУ-40-100, по ул. 2я Нарвская опорами СВ-110, проводом СИП2А 3х35+1х54,6+2х16, светильники ЖКУ-40-100. Точка подключения – опора по ул. 1я Нарвская угол ул. 1я Ростовская.

4. Для выполнения работ с применением грузоподъемных механизмов разработать проект производства строительства (ППС).

5. До начала работ вызвать представителя СГО, т. 32-44-26.

6. По окончании монтажных работ получить от СГО заключение о выполнении данных технических условий.

7. Трасса линии Н.О. должна быть очищена от деревьев и кустарников.

8. Линию передать на баланс городского комитета по управлению имуществом.

9. Срок действия технических условий – 2 года.

Зам. генерального директора  
по технологическому присоединению

У 3-

С.Е. Бугаева

Шлякова  
300843

*Шлякова*  
*[подпись]*