

форма Пф-24

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дополнительные материалы и оборудование							
	к системам кондиционирования							
	1 Согласователь работы кондиционеров	СРК-М			шт	1		
	Ну.мах=0,1 кВт							
	2 Адаптер связи	KRP4A53			шт	2		
	3 Модем	ЭРА GSM-4 (Бокс)			шт	1		
	4 Кронштейн 1000x1000				компл.	2		на 2 кондиционера
	5 Изоляция пенофол, Δ=5 мм	Пенофол 2000 C05			м2	18,5		
	6 Труба полипропиленовая Ø32x5,4 мм				м	14,5		дренаж
	7 Труба полиэтиленовая Ду 50 мм				м	12,0		
	8 Отводы полиэтиленовые Ду 50 мм, 90°				шт	4		
	9 Кабель ВВГнг 5x2,5				м	50,0		
	10 Ящик ЩРН 18				шт	1		
	11 Система от протечки воды	NEPTUN DEPALA 1/2			шт	1		
	12 Труба гофрированная Ø20 мм				м	50,0		

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нач.гр.	Н.контр.	29/07-14-ОВ.С	
								Лист	4

Формат А3