

форма Пф-24

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кондиционирование							
	K1							
	1 Кондиционер канального типа (средненапорный):							
	внутренний блок, расход воздуха 2340/1680 м3/ч,	FBQ125C			шт.	1	45	
	Ny.max=0,2 кВт							
	внешний блок Ny.max=4,52 кВт, Qхол=12,2 кВт	RR125BW(-30)			шт.	1	108	
	пульт управления	BRC1E51A			шт.	1		
	2 Решетка воздухораспределительная 500x200	AMH-K 500x200			шт.	2		
	4 Воздуховод из листовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80*						
	Δ=0,70 мм 600x300 мм				м	3,5		
	Δ=0,70 мм 1162x217 мм				м	0,65		
	5 Труба медная							
	Ø15,90 мм				м	18,5		
	Ø9,52 мм				м	18,5		
	6 Кабель межблочный	ПВС 4x2,5			м	19,0		

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

						29/07-14-ОВ.С				
						Кондиционирование воздуха в помещении серверной, расположенной по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Серверная		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Измайлов						Р	1	5
						Спецификация оборудования, изделий и материалов к основному комплекту чертежей		ООО "ИБЕНТ"		

Формат А3